

Tabela temperatur wody sieciowej wysokich parametrów 135/70 °C

| T _{zewn} (°C) | T _{zas} (°C) | T _{pow} (°C) | Delta T (°C) | Współczynnik obciążenia cieplnego ϕ |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--|
| -20 | 135 | 70 | 65 | 1,0 |
| -19 | 133 | 69 | 64 | 1,0 |
| -18 | 130 | 68 | 62 | 1,0 |
| -17 | 128 | 67 | 61 | 0,9 |
| -16 | 126 | 67 | 59 | 0,9 |
| -15 | 122 | 66 | 56 | 0,9 |
| -14 | 120 | 65 | 55 | 0,9 |
| -13 | 117 | 64 | 53 | 0,8 |
| -12 | 115 | 63 | 52 | 0,8 |
| -11 | 113 | 62 | 51 | 0,8 |
| -10 | 111 | 62 | 49 | 0,8 |
| -9 | 108 | 61 | 47 | 0,7 |
| -8 | 105 | 60 | 45 | 0,7 |
| -7 | 103 | 59 | 44 | 0,7 |
| -6 | 100 | 58 | 42 | 0,7 |
| -5 | 98 | 57 | 41 | 0,6 |
| -4 | 95 | 56 | 39 | 0,6 |
| -3 | 93 | 55 | 38 | 0,6 |
| -2 | 89 | 54 | 35 | 0,6 |
| -1 | 87 | 53 | 34 | 0,5 |
| 0 | 85 | 52 | 33 | 0,5 |
| 1 | 82 | 51 | 31 | 0,5 |
| 2 | 79 | 50 | 29 | 0,5 |
| 3 | 77 | 49 | 28 | 0,4 |
| 4 | 74 | 47 | 27 | 0,4 |
| 5 | 70 | 46 | 24 | 0,4 |
| 6 | 68 | 45 | 23 | 0,4 |
| 7 | 66 | 44 | 22 | 0,3 |
| 8 | 65 | 43 | 22 | 0,3 |
| 9 | 65 | 43 | 22 | 0,3 |
| 10 | 65 | 43 | 22 | 0,3 |
| 11 | 65 | 43 | 22 | 0,2 |
| 12 | 65 | 43 | 22 | 0,2 |
| i powyżej | | | | |