

Tabela temperatur wody sieciowej niskich parametrów 70/50 °C

T <sub>zewn</sub> (°C)	T <sub>zas</sub> (°C)	T <sub>pow</sub> (°C)	Delta T (°C)	Współczynnik obciążenia cieplnego $\phi$
-20	70	50	20	1,0
-19	69	49	20	1,0
-18	68	49	19	1,0
-17	67	48	19	0,9
-16	66	48	18	0,9
-15	65	47	18	0,9
-14	64	47	17	0,9
-13	63	46	17	0,8
-12	61	45	16	0,8
-11	60	45	15	0,8
-10	59	44	15	0,8
-9	58	44	14	0,7
-8	57	43	14	0,7
-7	56	42	14	0,7
-6	55	42	13	0,7
-5	54	41	13	0,6
-4	53	41	12	0,6
-3	51	40	11	0,6
-2	50	39	11	0,6
-1	49	39	10	0,5
0	48	38	10	0,5
1	47	37	10	0,5
2	46	37	9	0,5
3	44	36	8	0,4
4	43	35	8	0,4
5	42	35	7	0,4
6	41	34	7	0,4
7	40	33	7	0,3
8	38	32	6	0,3
9	37	31	6	0,3
10	36	31	5	0,3
11	34	30	4	0,2
12	33	29	4	0,2
i powyżej				